

ESCALA 1:200



●	Caja de derivacion BTICINO (mod.503.03L)
	Tablero de Distribucion de Alumbrado,TDA
	Tablero de Comando de alumbrado,TCA
	Tablera de Distribucion de Fuerza,TDF
	Proyector de haluro metalico 400w; h=6,0m. IP 55.
	Poste 6,00 mts altura util, metalico cuadrada de 100x100x4mm con luminaria 150w h.net.URBAN mod.PL 10100 de plasmet. Electra. con base.
tpra = Tuberia Plastico Rigida a la Vista tpre = Tuberia Plastico Rigida Embutida	

Los artefactos utilizados para interruptores, Enchufes y cajas de derivación de la línea TICINO, serie "Magic", o similares característicos.

a.- Enchufes: Con alveolos protegidos Mod.5113
2P+T 10A.

b.- Interruptores: Mod.5001 (250V, 16A, 50Hz)

c.- Cajas de derivación: Mod.503L empotrable plastica
Caja de tres modulus.

d.- Placas para soporte 503R, de cajas 503L
fijacion con tornillo-aluminio anodizado bronce.

503/1BR- de un puesto
503/2BR- de dos puestos
503/3BR- de tres puestos

NOTA:

- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.
- LOS TRABAJOS EJECUTARON SEGUN LA NORMA N.ch.Elec. 2/84 y 4/03.

LAMINA 1	DE 9:	EMPLAZAMIENTO GENERAL
LAMINA 2	DE 9:	PLANTA ILUMINACION OFICINAS Y CAMARINES
LAMINA 3	DE 9:	PLANTA ILUMINACION GIMNASIO CUBIERTO
LAMINA 4	DE 9:	PLANTA ILUMINACION BAÑOS
LAMINA 5	DE 9:	PLANTA ENCHUFES OFICINAS Y CAMARINES
LAMINA 6	DE 9:	PLANTA ENCHUFES BAÑOS
LAMINA 7	DE 9:	DETALLES MALLA A TIERRA Y EMPALME
LAMINA 8	DE 9:	DIAGRAMAS UNILINEALES
LAMINA 9	DE 9:	CUADRO DE CARGAS

UBICACION

winen

Allipiano

Av. GRECIA

Pasaje 61

Cholos

Atapasco

No: _____

Fecha: _____

CALLE: ALTIPLANO # 1836 COMUNA: PERALOLEN	Lam: 1 de 9 Esc: 1/200 Fecha: AGO.10	Dib: P.A.M. Edicion: FINAL
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE PERALOLEN	PROYECTISTA: 	
RL: CLAUDIO ORREGO LARRAIN	SR. JOSE SAN MARTIN IBAÑEZ REG. SE: 13.194.497-1 CLASE: B	