



— DE NO EXISTIR CADENA SUPERIOR EN MURO EXIST. DEBERA CONSTRUIRSE UNA CON FORME INDICA EL PLANO. ESTA DEBERA ANCLARSE A LOS PILARES EXISTENTES CON HORMIGON CLASE C 225 kg./cm²

— HORMIGÓN DE FUNDACIONES
MINIMO 220 KG. DE CCH/M³.

— ACERO TIPO SAE 10-10
2100 KG/CM².

—SOLDADURA TIPO INDURA
PIENTA AZUL.

— LA ESTRUCTURA DEBERA
SER PINTADA CON DOS MANOS
DE PINTURA ANTICORROSIVA DE
DISTINTO COLOR.

SRS. DIGEDER		
ESTRUCTURA METALICA FUNDACIONES		2°
CALCULO	GUILLERMO THENOUX Z. I.C.I. 11624	 SOC GALPONES CHACABU LTDA.
	JUAN CARLOS SARA	
ESCALA	1:50 ; 1:10 ; 1:20	
FECHA	ABRIL DE 1980	